

Bescheinigung



über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Wärmenetz 2 der Stadtwerke Bernau GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtwerke Bernau GmbH
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,67

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,67

Emissionsfaktor FW 309-1:2023 [g/kWh]

(Anlage 9 GEG)

120,89

Die zertifizierten Kennzahlen basieren auf den Prognosedaten und Annahmen,
die von der Stadtwerke Bernau GmbH bereitgestellt wurden.

Datenbasis:

Planungsdaten

gültig bis:

07.10.2032

ausgestellt am:

08.10.2025

von:

BBH Consulting AG

Berlin, 08.10.2025

Gutachter: Dominik Pace