

## Bescheinigung



### über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Wärmenetz 3 der Stadtwerke Bernau GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtwerke Bernau GmbH  
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

**Primärenergiefaktor FW 309-1:2023**

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,36

nach GEG zu verwenden

**Primärenergiefaktor nach Kappung**

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,36

**Emissionsfaktor FW 309-1:2023 [g/kWh]**

(Anlage 9 GEG)

12,99

Die zertifizierten Kennzahlen basieren auf den Prognosedaten und Annahmen,  
die von der Stadtwerke Bernau GmbH bereitgestellt wurden.

Datenbasis:

Planungsdaten

gültig bis:

07.10.2032

ausgestellt am:

08.10.2025

von:

BBH Consulting AG

Berlin, 08.10.2025

Gutachter: Dominik Pace