

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1:2014-05
des Versorgungsgebietes BHKW III



Stadtwerke Bernau GmbH
Breitscheidstraße 45
16321 Bernau

Datenbasis :

Planungsdaten

Primärenergiefaktor nach $f_{P,FW} =$ **0,43**
AGFW FW 309-1 :

und gemäß § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach
§ 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG ist der

Anteil hocheffizienter KWK: $DG_{FW} =$ **0,67**

Erfüllungsgrad Fernwärme BHKW III: $EG_{FW} =$ **1,33**

Gültigkeit

bis zum **22.03.2024**

Cottbus, den 10.07.2018



Dipl.-Ing. (FH) Burkhard Schwiedersky
 f_P -Gutachter-Nr.: FW 609-116

1) Die Gültigkeitsdauer bleibt unberührt von Änderungen der Primärenergiefaktoren der eingesetzten Brennstoffe, des Strommixes und des Verdrängungsmixes. Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes der betrachteten Anlage, die eine wesentlich Erhöhung des Primärenergiefaktors bewirken, ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres unverzüglich der Primärenergiefaktor neu zu berechnen und zu bescheinigen.